

Nº INFORME SIMPLIFICADO **22632**
Hoja 1 de 1

FECHA EMISIÓN: 2 de julio 2009
FECHA RECEPCIÓN: 23 de junio 2009

CLIENTE: TARIMAS Y PARQUETS GÁMIZ, S.A.


SOLICITANTE: JESÚS GÁMIZ

DIRECCIÓN: Ctra. Vitoria-Estella, 2
 01110 STA. CRUZ DE CAMPEZO (Álava)

REFERENCIA: GEOLAM
MATERIAL ENTREGADO: 12 Muestras de tarima exterior de dimensiones aproximadas (3850 x 145 x 22) mm

REFERENCIA	NORMA	TÍTULO	RESULTADO (USRV)	CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CTE
Muestras de tarima exterior GEOLAM	UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	Método de la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir	60	Clase 3

USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.

Blanca Ruiz de Gauna
 Resp. Tecnologías de Unión

- Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.
- La información completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposición del cliente bajo petición.
- Este informe no podrá ser reproducido de forma parcial sin la autorización por escrito de CIDEMCO.